



INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS
UL. WINIARSKA 1 60-654 POZNAŃ - POLAND phone: (061) 849 24 00 fax: (061) 822 43 72 e_mail: office@itd.poznan.pl
http://www.itd.poznan.pl

ŚWIADECTWO

Nr 1843-BDZ - 3250/2018

Przedmiot oceny: emulsja pielęgnacyjna *HartzLack Polish półmat*

Dystrybutor:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Zleceniodawca:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Wykaz oznaczeń:

Śliskość posadzki drewnianej po naniesieniu emulsji pielęgnacyjnej *HartzLack Polish półmat* na powłokę lakierową wykonaną na nawierzchni z dębowych deszczulek posadzkowych lakierem *HartzLack Super Strong HS*

Metody oznaczeń:

PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”

Dokumenty odniesienia :

PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” pkt. 4.2 „Tarcie”

Orzeczenie:

Śliskość (tarcie) nawierzchni wykonanej z dębowych deszczulek posadzkowych, polakierowanych lakierem *HartzLack Super Strong HS półmat*, po naniesieniu emulsji pielęgnacyjnej *HartzLack Polish półmat*, spełnia wymogi normy PN-EN 14904:2009. Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho”) wynosił 88. Zgodnie z PN-EN 14904:2009 wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.

Okres ważności Świadectwa:

Świadectwo traci ważność po zmianie receptury emulsji lub zmianie wymagań normatywnych, nie później jednak niż z dniem 27.11.2021r.

Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr A3250/BDZ/2018

KIEROWNIK

Zakładu Badania i Zastosowań Drewna

dr inż. Andrzej Noskowiak



DYREKTOR

DYREKTOR

dr hab. inż. Maria Władysław-Przybylak, prof. ITD

Poznań, 27.11.2018 r